



Merkblatt „Feuerwehr-Laufkarten“ des Ilm-Kreises

Nr.	Vorgabe	?
01.	<p>Anfertigung nach DIN 14675 insbesondere wird auf Folgendes hingewiesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach Abschnitt 10 - nach Anhang I: Bilder I.3 und I.4, mit Seitenriss und Legende; der Seitenriss entfällt, wenn nur ein Geschoss vorhanden ist - Format: A3 Querformat, nur in begründeten Fällen A4 oder/und Hochformat - Maßstab: Format füllend - Ausrichtung: Eingang zur BMZ am unteren Rand, zur Rückseite beibehalten - ausschließlich Symbole nach DIN 14675 Abschn. 10 Bild 2 verwenden; soweit nicht nachfolgend anders bestimmt - in den Legenden nur Symbole verwenden, die auch auf der jeweiligen Laufkarte vorkommen, und umgekehrt - keine anderen Farben oder Gestaltungen verwenden als in Anhang K vorgegeben 	<p>?</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p>
02.	<p>Abweichend oder tlw. abweichend von DIN 14675:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Vorhandensein mehrerer Brandmelde- oder unterzentralen, bzw. zur Berücksichtigung von Bestandsanlagen, wird zur Eindeutigkeit und zur Vereinfachung wie folgt verfahren: Es ist ausschließlich die für die Feuerwehr relevante zentrale BMZ darzustellen und entsprechend mit BMZ zu bezeichnen - FBF + ÜE + FSD + FAT entfallen 	<p>o</p> <p>o</p>
03.	<p>Ergänzend zur DIN 14675:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrifthöhen mind. 2 mm, auch in Symbolen - Kantenlänge Symbole mind. 7 mm - Symbol für verdeckte automatische Melder (z. B. in Zwischendecke): - Symbol für das Freischaltelement, wenn diesem eine Laufkarte / Meldernummer zugeordnet ist: FSE (entfällt bei Klartextanzeige „Freischaltelement“) 	<p>o</p> <p>o</p> <p>o</p> <p>o</p>